



證書號碼：10103005200 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 LSIS Co., Ltd.

(地址：1, Songjeong-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, 361-720, Korea)

申請高壓用電設備原製造廠家認可，業經查核相符，依據「屋內線路裝置規則」第 401 條之規定認可，登記事項如下：


初次認可日期：101 年 6 月 18 日

認可有效期間：101 年 6 月 18 日至 106 年 6 月 17 日

(本證書應於期限屆滿前 6 個月申請展延，認可登記證於有效期限屆滿失其效力)

認可範圍：詳見續頁

經濟部部長



中華民國 101 年 6 月 18 日



高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

認可範圍

高壓用電設備項目：斷路器

產品類別及規格：24kV Max, 2000A Max, 60Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 構造檢查
2. 主回路商頻耐電壓
3. 主回路電阻測量
4. 機械開閉及特性試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：IEC 62271-100(2008)；

報告簽署人：Song Yung Suk

其他註記事項：無

(以下空白)